

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Нижний Тагил, Пригородном,
Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда,
городе Кировград и Невьянском районе
адрес: 622036, Свердловская. обл., г. Н.Тагил, ул.
Октябрьской революции, д. 86
тел.(3435) 25-45-70
E-mail:mail_09@66.rosпотrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

заведующая
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 26 "РАДУГА"
Бершова Ольга Анатольевна

624140, Свердловская обл., г. Кировград,
ЛЕРМОНТОВА УЛ., 17

Профилактическое мероприятие № 66250041000117442414 от 10.03.2025 г.



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 08.04.2025

№ 66-09-12/01-04-3571-2025

При проведении обязательного профилактического визита с 26.03.2025 по 08.04.2025, на основании решения о проведении обязательного профилактического визита № 66-09-12/18-2464-2025 от 13.03.2025 г.

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 26 "РАДУГА"

юридический адрес 624140, Свердловская обл., г. Кировград, ЛЕРМОНТОВА УЛ., 17

дата регистрации 27.05.2003

ИНН/ОГРН 6616006346 / 1036600921037

1. МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 26 "РАДУГА" Корпус 1 (624144, Свердловская обл., г. Кировград, Лермонтова ул., 17)

2. МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 2 "Радуга" Корпус 2 (624144, Свердловская обл., г. Кировград, Гагарина ул, д.15)

При рассмотрении представленных документов:

выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ нормативного документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 26 "РАДУГА" Корпус 1 (624144, Свердловская обл., г. Кировград, Лермонтова ул., 17)					
1.	На момент проведения обследования МАДОУ №26 №Радуга" (26.03.25) обнаружено, что на пищеблоке внутренняя отделка помещений не соответствует санитарным правилам: имеются трещины напольных плит, на стенах имеются трещины покрытия, так же имеются трещины на плитках на стене и следы протеканий на потолке, окно выдачи имеет повреждение (отсутствует боковая поверхность), что не позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию поверхностей, . В складском помещении на полах поврежден линолеум (порван, не заделаны стыки), стены имеют повреждения (трещины), на стенах отхождение краски и сколы штукатурки, что не позволяет проводить ежедневную влажную уборку помещений, что является нарушением п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно: Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.16	Устранить дефекты внутренней отделки на пищеблоке и складе (на стенах, на полу, на потолке)	01.04.2026
2.	При рассмотрении представленного основного и фактического меню МАДОУ №26 "Радуга" (26.03.25) обнаружено, что не выдерживаются суммарные объемы блюд по приемам пищи (в граммах-не менее) : в представленном примерном 10-дневном меню (ясли) не выдержаны суммарные объемы в завтрак, при норме 350г завтрак составляет во все дни от 275г до 327г; в примерном меню (сад) не выдержаны суммарные объемы	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.2	Соблюдать суммарные объемы блюд по приемам пищи	01.04.2026

	в завтрак в 3-й и 7-й день. Суммарный объем составил 342г вместо нормы в 400г. Так же в представленном фактическом меню за февраль 2025г (ясли) не выдержаны суммарные объемы 3.02.25, 4.02.25, 5.02.25, 6.02.25, 7.02.25 и др., объем составил от 275г до 327г при норме 350г; в фактическом меню за февраль (сад) суммарный объем завтрака ниже нормы, 11.02.25., 19.02.25., 25.02.25 (при норме 400г объем составил 332г, 346г и 337г), что является нарушением п.8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (приложение 9 таб 3), а именно: В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание <19>, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6 - 13 к настоящим Правилам. В организованных детских коллективах в детских организациях исключение горячего питания из меню, а также замена его буфетной продукцией, не допускаются. ----- <19> Абзац 4 статьи 1 Федерального закона от 02.01.2020 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов". Меню должно предусматривать распределение блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин) с учетом следующего:				
3.	При проведении оценки предоставленной программы производственного контроля МАДОУ №26 "Радуга" выявлено, что программа производственного контроля не актуализирована: перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью указан не в полном объеме (отсутствуют ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", ТР ТС 025/2012 О безопасности мебельной продукции, ТР ЕАЭС 040/2016 "О безопасности рыбы и рыбной продукции" и т.д.). Так же в программу включены нормативные документы, которые утратили силу: СП 1.1.1058-01, СП 2.3.6.1079-01, СП 2.3.6.1254-03, СП 2.3.6.2202-07 и т.д. В программе отсутствуют данные по 2 корпусу МАДОУ №26 "Радуга" (г. Кировоград, ул.Гагарина, 15), что является нарушением п.1.8 СП 2.4.3648-20, а именно: На объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.	СП 2.4.3648-20	1.8	Осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.	01.04.2026
4.	На момент проведения обследования МАДОУ №26 "Радуга" обнаружено, что асфальтовое покрытие на территории детского сада имеет дефекты, что является нарушением п.2.2.4 СП 2.4.3648-20, а именно: Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.	СП 2.4.3648-20	2.2.4	Устранить дефекты асфальтового покрытия на территории детского сада	01.04.2026
5.	На момент проведения обследования МАДОУ №26 "Радуга" (26.03.25) обнаружено, в группе №4 для питьевого режим детей используются кружки с ржавой поверхностью. что не соответствует СП 2.4.3648-20 п. 2.4.6.2 Оборудование, инвентарь, посуда и тара должны быть выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания.	СП 2.4.3648-20	2.4.6.2	Посуда должна быть выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания.	01.04.2026
6.	На момент проведения обследования МАДОУ №26 "Радуга" (26.03.25) обнаружено, на пищеблоке используется оборудование, которое не поддается мойке и дезинфекции: табурет для баков имеет дефекты покрытия (краска облупилась), в групповых ячейках (3 и 4 групп) в буфетных столах выполнены из ДСП и имеют повреждения (поверхность вздута, трещины и отхождение покрытия). в группе №3 имеются дефекты покрытия детских кроватей (отклеена боковая часть покрытия), а так же имеются дефекты покрытия детских шкафчиков в группе №5 (краска облупилась), что не позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию, что является нарушением п.2.4.9 СП 2.4.3648-20, а именно: "Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.	СП 2.4.3648-20	2.4.9	Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.	01.04.2026
7.	На момент проведения обследования МАДОУ №26 "Радуга" (26.03.25) обнаружено, что в группе №2 (ясли) в туалетной комнате смеситель имеет	СП 2.4.3648-20	2.4.11	Санитарно-техническое	01.04.2026

	следы ржавчины и не герметично закреплен на раковине, что является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20, а именно: Санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов.			оборудование должно гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов.	
8.	На момент проведения обследования МАДОУ №26 "Радуга" (26.03.25) обнаружено, что полы в переходах и лестничном переходе детского сада имеют дефекты и повреждения (сколы и трещины плит, дефекты на ступенях). Так же в группе №5 деревянный пол покрашен, краска местами облупилась. В группе №4 в спальне ступени (эвакуационный выход) имеют дефекты покрытия (плинтус имеет трещины, сколы, который заклеен скотчем), что не позволяет проводить ежедневную влажную уборку и дезинфекцию поверхностей, что является нарушением п.2.5.2 СП 2.4.3648-20, а именно: Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. имеют дефекты покрытия	СП 2.4.3648-20	2.5.2	Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. имеют дефекты покрытия	01.04.2026
9.	На момент проведения обследования МАДОУ №26 "Радуга" (26.03.25) обнаружено, в группе №4 имеются дефекты покрытия стен, в спальне на стене и потолке имеются следы протеканий. В группе №5 стены и потолки имеют повреждения покрытий (трещины, сколы). Так же в бассейне в раздевалке и в чаше бассейна на потолке имеются следы протеканий, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20, а именно: Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.	СП 2.4.3648-20	2.5.3	Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.	01.04.2026
10.	Параметры микроклимата (относительная влажность) в группах №1 и №2 (групповая) не соответствуют гигиеническим нормативам, при норме 40-60 %, результат в точках 1,2,3 -24±3,5%; что подтверждается протоколом испытаний № П-09/3879-25 от 27.03.2025г., выданный Испытательным лабораторным центром, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015 г., что является нарушением п.2.7.1. СанПиН 2.4.3648-20, а именно: В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов.	СП 2.4.3648-20	2.7.1	Привести параметры микроклимата в соответствии с гигиеническими нормативами	01.04.2026
11.	На момент проведения обследования МАДОУ №26 "Радуга" (26.03.25) обнаружено, что в группе №5 в спальне отсутствует термометр для контроля температуры воздуха, что является нарушением п.2.7.3. СП 2.4.3648-20, а именно: Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, осуществляется Организацией с помощью термометров.	СП 2.4.3648-20	2.7.3	Обеспечить термометрами для контроля температуры воздуха в группе №5 в спальне.	01.04.2026
12.	На момент проведения обследования МАДОУ №26 "Радуга" (26.03.25) обнаружено, что в группе №5 и в коридорах отсутствуют ограждающие устройства на отопительных приборах, что является нарушением п.2.7.5 СП 2.4.3648-20, а именно: Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей. Ограждения из древесно-стружечных плит к использованию не допускаются.	СП 2.4.3648-20	2.7.5	Обеспечить группу № 5 ограждающими устройствами отопительных приборов.	01.04.2026
13.	На момент проведения обследования МАДОУ №26 "Радуга" (26.03.25) обнаружено, что в музыкальном зале хранился уборочный инвентарь (ведро,	СП 2.4.3648-20	2.11.3	Уборочный инвентарь	01.04.2026

	лентяйка) без маркировки. Ведро имеет дефект (сломан край), что является нарушением п.2.11.3 СП 2.4.3648-20, а именно: Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря.			маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ.	
14.	Для обработки помещений используется дезинфицирующее средство, приготовленное не в соответствии с прилагаемой инструкцией по их применению, а именно: "Ника-Хлор", рабочий раствор 0,015% не соответствует требованиям Инструкции № 45 от 07.07.2017г. "Инструкция по применению средства дезинфицирующего "НИКА-ХЛОР" (таблетки и гранулы)" (при норме 0,014 - 0,016, результат- 0,0186), что подтверждается протоколом испытаний № 09/08229-25 от 12.02.2025, выданный Испытательным лабораторным центром, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015 г., что является нарушением п.2.11.6. СанПиН 2.4.3648-20., а именно: Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.	СП 2.4.3648-20	2.11.6	Готовить дезинфекционные растворы в соответствии с инструкцией по их применению	01.04.2026
15.	На момент проведения обследования МАДОУ №26 "Радуга" (26.03.25) обнаружено, что в групповой ячейке №5 отсутствует место для сушки верхней одежды и обуви детей, вещи сушатся на батарее в коридоре. Сушилка в группе №4 используется не по назначению: на полу стоят цветы в горшках, этажерка, обувь и верхняя одежда сотрудников., что является нарушением п.3.1.3 СП 2.4.3648-20, а именно: В раздевальных комнатах или в отдельных помещениях создаются условия для сушки верхней одежды и обуви детей.	СП 2.4.3648-20	3.1.3	В группе №5 в раздевальной комнате создать условия для сушки верхней одежды и обуви детей.	01.04.2026
МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 2 "Радуга" Корпус 2 (624144, Свердловская обл., г. Кировград, Гагарина ул, д.15)					
1.	На момент проверки 26.03.2025 МАДОУ д/сад № 26, корпус 2 установлено, что в горячем цехе пищеблоке в цехах отсутствуют раковины для мытья рук, что является нарушением СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п. 2.9. Предприятия общественного питания для приготовления пищи должны быть оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой (одноразового использования, при необходимости), тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией <8>, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.9	Оборудовать производственные цеха раковинами для мытья рук.	01.04.2026
2.	При проведении проверки 26.03.2025 МАДОУ д/сад № 26, корпус 2 в представленном примерном 10-дневном меню (ясли) не выдержаны суммарные объемы в завтрак, при норме 350г завтрак составляет во все дни от 275г до 327г; в примерном меню (сад) не выдержаны суммарные объемы в завтрак в 3-й и 7-й день. Суммарный объем составил 342г вместо нормы в 400г. Так же в представленном фактическом меню за февраль 2025г (ясли) не выдержаны суммарные объемы 3.02.25, 4.02.25, 5.02.25, 6.02.25, 7.02.25 и др., объем составил от 275г до 327г при норме 350г; в фактическом меню за февраль (сад) суммарный объем завтрака ниже нормы, 11.02.25., 19.02.25., 25.02.25 (при норме 400г объем составил 332г, 346г и 337г), что является нарушением п.8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (приложение 9 таб. 3) .а именно: В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание <19>, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6 - 13 к настоящим Правилам. В организованных детских коллективах в детских организациях исключение горячего питания из меню, а также замена его буфетной продукцией, не допускаются.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.2	Соблюдать суммарные объемы блюд по приемам пищи	01.04.2026
3.	На момент проверки 26.03.2025 МАДОУ д/сад № 26, корпус 2 установлено, в группе 1 имеются эмалированные ковши со сколами эмали, что является нарушением СП 2.4.3648-20 п. 2.4.6.2. Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия.	СП 2.4.3648-20	2.4.6.2	Не допускать использование с дефектами поврежденного инвентаря	01.04.2026
4.	На момент проверки 26.03.2025 МАДОУ д/сад № 26, корпус 2 установлено, что имеются повреждения и дефекты пола в горячем цехе пищеблоке, что является нарушением СП 2.4.3648-20 п.2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.	СП 2.4.3648-20	2.5.2	Полы в горячем цехе пищеблоке не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными	01.04.2026

			из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.	
5.	На момент проверки 26.03.2025 МАДОУ д/сад № 26, корпус 2 установлено, что имеются дефекты и повреждения стен и потолка (в горячем цехе отходит плитка на стенах, у одного из окон отсутствует пластиковый уголок у откосов), в спальня группы №1 следы от протечки, в моечной гр № 4 частично отсутствует плитка у моечной раковины, в группе №3 трещины потолка и стен в игровой и моечной), что является нарушением СП 2.4.3648-20 п. 2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	СП 2.4.3648-20	2.5.3 Стены и потолки помещений (а именно: горячий цех, спальня группа №1, моечная группа № 4, группа № 3) не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	01.04.2026

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в срок до 01.04.2026г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. отчет о выполнении предписания

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

заведующая МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 26 "РАДУГА" Бершова Ольга Анатольевна

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

старший специалист 1 разряда

Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в
городе Нижний Тагил, Пригородном,
Верхнесалдинском районах, городе Нижняя
Салда, городе Кировград и Невьянском
районе

Журавлева Виктория Александровна

Предписание получил:

заведующий Бершова О.А.

должность, ФИО

подпись

08.04.2025

дата

Место выдачи предписания:

622036, Свердловская. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 66-09-12/01-04-3571-2025 от 08.04.2025 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402877

Владелец Бершова Ольга Анатольевна

Действителен с 22.01.2025 по 22.01.2026